

Posto:		Nº Concessão:		Mês:		Data:	
Elaborado por :		Rúbrica:		* Verificado por :		Rúbrica:	

O presente **Check List Mensal de Segurança** deve ser efetuado pelo Responsável do posto de abastecimento ou por Colaborador por este nomeado, desde que previamente tenha recebido formação adequada à execução desta tarefa.

Devem ser apontados os pontos "Não Auditável", "OK" ou "Não Conforme" e nos casos necessários registadas as ações corretivas tomadas.

\*A Verificação apenas constata a realização do referido Check List.

EQUIPAMENTO	VERIFICAÇÃO	NA	OK	NC	AÇÃO CORRETIVA
<b>Loja e Zona de Pagamento</b>					
Arrumação e Limpeza	Verificação da correta arrumação, limpeza e corredores desobstruídos. Pavimentos Limpos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Extintores	Verificação dos extintores e respetiva sinalização (estado geral, validade, sinalização, pressão e altura máxima 1,20 mt.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Primeiros Socorros	Existência de caixa de 1ºs Socorros (conteúdos válidos, listagem e sinalização).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lista de Contactos de Emergência	Está disponível listagem com Números de Emergência.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Emergência	Existe Planta de Emergência afixada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Botoneiras de Emergência / Paragem de Emergência	Todos os Colaboradores têm conhecimento de todas as Botoneiras de Emergência, suas funções e modo de ativação.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Instalações Elétricas	Todas as ligações deverão estar executadas com os dispositivos apropriados, cabos sem emendas, terminais em bom estado e livres de sobrecargas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Iluminação de Emergência	Os blocos autónomos estão em perfeito funcionamento (no caso de falta de energia os blocos autónomos entram em funcionamento).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sinalização de Emergência	Comprovar que todas as saídas de emergências estão identificadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Armazém e Edifício de Apoio</b>					
Arrumação e Limpeza	Verificação da correta arrumação do armazém (risco de queda de objetos, limpeza, objetos de menor peso sobre objetos de maior peso). Prateleiras fixas às paredes. Caminhos e acessos a produtos desobstruídos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Instalações sanitárias	Verificação do estado e cumprimento do plano de limpeza e higienização.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Extintores	Verificação dos extintores e respetiva sinalização (estado geral, validade, sinalização, pressão e altura máxima 1,20 mt.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Quadros Elétricos	Verificar: Pictograma de identificação de risco elétrico; existência de esquema unifilar e Listagem de Disjuntores; disjuntores etiquetados, elementos bem fixos, presença de tapete.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Quadros Elétricos	Verificar a tamponagem de passagem de cabos e a ausência de odores a Combustíveis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ligações Elétricas	Todas as ligações deverão estar executadas com os dispositivos apropriados, cabos sem emendas, terminais em bom estado e livres de sobrecargas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alarmes - Detecção de intrusão / incêndio	Verificação do correto funcionamento (ligação prévia à central, comprovação de funcionamento de detetores de movimento, comprovação de contacto telefónico),	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Detetores de Fugas de Tubagens e Tanques de Combustíveis.	Testar e verificar os alarmes instalados (comprovar o correto funcionamento).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Seguimento de ações decorrentes de avarias.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CCTV	Verificação do correto funcionamento do sistema de CCTV (gravação 30 dias e acesso reservado com password).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Controlo de Pragas	Todos os dispositivos colocados e identificados nos locais definidos na Planta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Ilhas e plataforma de Abastecimento</b>					
Bombas	Verificar eventuais fugas no interior da caixa das bombas e ou existência de odores a Combustíveis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Verificação do estado das mangueiras e pistolas de abastecimento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Comunicação com a Pista / Sistema Áudio	Verificação do correto funcionamento do sistema de áudio de comunicação.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Grelhas	Grelhas e Sumidouros limpos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Extintores	Verificação dos extintores e respetiva sinalização (estado geral, validade, sinalização, pressão e altura máxima 1,20 mt.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Baldes SI	Em bom estado, com areia e sem lixo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Iluminação	Estado de Conformidade dos focos de Iluminação.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Limpeza da Pista	Verificação do estado de Limpeza da pista sem derrames.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EQUIPAMENTO	VERIFICAÇÃO	NA	OK	NC	AÇÃO CORRETIVA
Sinalização de Segurança Vertical / Horizontal	Existência e estado da sinalização a garantir nas bombas, bocas de descarga, tanques, respiros, separadores de hidrocarbonetos, pavimento (ex: proibido fumar, foguear, uso de telemóvel, zona Atex).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Painéis de Informação	Existência e estado dos painéis de informação – perigo de queda, informação relevante, (ex: parques infantis).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pavimento	Ausência de buracos no pavimento da pista.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zona de Descarga Cisterna-Combustíveis e GPL	Bocas de enchimento limpas, fechadas, identificadas e sem derrames. Tomada de Terra existe e é utilizada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tanques	Verificação do estado das tampas das caixas dos tanques. Confirmar ausência de água e ou produto na caixa de visita (vara de medição colocada e carrapeta apertada).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
GPL	Verificação do estado do equipamento, extintores, cadeados da instalação e comprovação do funcionamento do sistema de arrefecimento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Área do Posto e Controlo de Stock</b>					
Extintores	Verificação dos extintores e respetiva sinalização (estado geral, validade, sinalização, pressão e altura máxima 1,20 mt.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Imagem	Elementos em condições e sem riscos de queda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Limpeza	Limpeza Geral do Posto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Acessos	Caminhos de circulação desimpedidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sinalização de Segurança Vertical / Horizontal	Existência e estado da sinalização a garantir nas garrafas de gás, equipamento sob pressão, pavimento (ex: proibido fumar, foguear, uso de telemóvel, zona Atex).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Controlo de Stocks	Verificada a conformidade da informação do livro de tanques comparando com sondagens manuais (stock livro tanques vs stock sondagem Manual).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Controlo de Stocks	Verificação e Controlo Diário do Livro de Tanques (observação e análise diária das quebras identificadas no Livro de Tanques)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Grelhas	Grelhas e Sumidouros limpos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Garrafas de Gás	Verificação de segurança da grelha; Risco de fontes de ignição; estado geral das garrafas; sinalética (máximo 20 garrafas, distância de segurança, sinalética).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Separador de Hidrocarbonetos	Verificação do correto funcionamento do alarme e ausência de congestionamento nas caixas de retenção da lavagem e jet wash.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ETAR	Verificação do correto funcionamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ETA	Verificação do correto funcionamento (nível de cloro OK).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gerador	Verificação do correto funcionamento (verificar 1 x em cada 4 semanas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Iluminação	Verificação da Iluminação geral da área do Posto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Equipamentos de Proteção Individual / Equipamentos de Proteção Coletiva	Existência dos EPI's e EPC's definidos, utilização e estado de conservação.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Controlo de Pragas	Todos os dispositivos colocados e identificados nos locais definidos na Planta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Estação de Serviço</b>					
Arrumação	Verificação da correta arrumação da Estação de Serviço (risco de queda de objetos, limpeza, objetos de menor peso sobre objetos de maior peso, caminhos e acessos a equipamentos desobstruídos).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Extintores	Verificação dos extintores e respetiva sinalização (estado geral, validade, sinalização, pressão e altura máxima 1,20 mt.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ligações elétricas	Todas as ligações deverão estar executadas com os dispositivos apropriados, cabos sem emendas, terminais em bom estado e livres de sobrecargas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Equipamentos	Todos os equipamentos têm marca CE e manutenção em dia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Quadros Elétricos	Disjuntores etiquetados, elementos bem fixos, presença de tapete, ligação à terra e com pictograma de identificação. Ausência de Odores a Combustíveis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Lavagem, Jet Wash e Aspiração</b>					
Arrumação e Limpeza	Verificação da correta arrumação (zona de arrumação em casotes e edifícios técnicos, caminhos e acessos a equipamentos desobstruídos).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fugas e Derrames	Verificação visual de ausência de fugas, derrames e odores a Combustíveis em Jet Wash (edifícios técnicos).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Instalações Elétricas	Todas as ligações deverão estar executadas com os dispositivos apropriados,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>VERIFICAÇÃO</b>	<b>NA</b>	<b>OK</b>	<b>NC</b>	<b>AÇÃO CORRETIVA</b>
	cabos sem emendas, terminais em bom estado e livres de sobrecargas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Paragem de Emergência	Existem Botões de paragem de emergência na Máquina de Lavar, Aspiradores e Jet Wash (existem em todos os equipamentos e estão identificados).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Equipamentos	Verificação visual do estado dos equipamentos (mangueiras e pistolas de Jet Wash em bom estado).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Compressor	Existem Botões de paragem de emergência na Máquina de Lavar, Aspiradores e Jet Wash (existem e funcionam em todos os equipamentos e estão identificados).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sinalização de Segurança	Existência e estado da sinalização a garantir na lavagem e jet wash (ex: Lavagem – Perigo - “Piso Escorregadio”).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	