

Posto:		Nº Concessão:		Mês:		Data:	
Elaborado por :		Rúbrica:		* Verificado por :		Rúbrica:	

O presente **Check List Semanal de Segurança** deve ser efetuado pelo Responsável do posto de abastecimento ou por Colaborador por este nomeado, desde que previamente tenha recebido formação adequada à execução desta tarefa.

Devem ser apontados os pontos "Não Auditável", "OK" ou "Não Conforme" e nos casos necessários registadas as ações corretivas tomadas.

*A Verificação apenas constata a realização do referido Check List.

EQUIPAMENTO	VERIFICAÇÃO	NA	OK	NC	AÇÃO CORRETIVA
Loja e Zona de Pagamento					
Arrumação e Limpeza	Verificação da correta arrumação, limpeza e corredores desobstruídos. Pavimentos Limpos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Extintores	Verificação dos extintores e respetiva sinalização (estado geral, validade, sinalização, pressão e altura máxima 1,20 mt.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Iluminação de Emergência	Os blocos autónomos estão em perfeito funcionamento (no caso de falta de energia os blocos autónomos entram em funcionamento).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sinalização de Emergência	Comprovar que todas as saídas de emergências estão identificadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Armazém e Edifício de Apoio					
Arrumação e Limpeza	Verificação da correta arrumação do armazém (risco de queda de objetos, limpeza, objetos de menor peso sobre objetos de maior peso). Prateleiras fixas às paredes. Caminhos e acessos a produtos desobstruídos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Instalações sanitárias	Verificação do estado e cumprimento do plano de limpeza e higienização.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Extintores	Verificação dos extintores e respetiva sinalização (estado geral, validade, sinalização, pressão e altura máxima 1,20 mt.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Quadros Elétricos	Verificar a tamponagem de passagem de cabos e a ausência de odores a Combustíveis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Detetores de Fugas de Tubagens e Tanques de Combustíveis.	Testar e verificar os alarmes instalados (comprovar o correto funcionamento).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Seguimento de ações decorrentes de avarias.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ilhas e plataforma de Abastecimento					
Bombas	Verificar eventuais fugas no interior da caixa das bombas e ou existência de odores a Combustíveis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Verificação do estado das mangueiras e pistolas de abastecimento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Comunicação com a Pista / Sistema Áudio	Verificação do correto funcionamento do sistema de áudio de comunicação.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Extintores	Verificação dos extintores e respetiva sinalização (estado geral, validade, sinalização, pressão e altura máxima 1,20 mt.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Baldes SI	Em bom estado, com areia e sem lixo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Iluminação	Estado de Conformidade dos focos de Iluminação.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Limpeza da Pista	Verificação do estado de Limpeza da pista sem derrames.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zona de Descarga Cisterna-Combustíveis e GPL	Bocas de enchimento limpas, fechadas, identificadas e sem derrames. Tomada de Terra existe e é utilizada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tanques	Verificação do estado das tampas das caixas dos tanques. Confirmar ausência de água e ou produto na caixa de visita (vara de medição colocada e carrapeta apertada).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Área do Posto e Controlo de Stock					
Extintores	Verificação dos extintores e respetiva sinalização (estado geral, validade, sinalização, pressão e altura máxima 1,20 mt.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Limpeza	Limpeza Geral do Posto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Acessos	Caminhos de circulação desimpedidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Controlo de Stocks	Verificação e Controlo Diário do Livro de Tanques (observação e análise diária das quebras identificadas no Livro de Tanques).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Garrafas de Gás	Verificação de segurança da grelha; Risco de fontes de ignição; estado geral das garrafas; sinalética (máximo 20 garrafas, distância de segurança, sinalética).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ETA	Verificação do correto funcionamento (nível de cloro OK).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Estação de Serviço					
Arrumação	Verificação da correta arrumação da Estação de Serviço (risco de queda de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EQUIPAMENTO	VERIFICAÇÃO	NA	OK	NC	AÇÃO CORRETIVA
	objetos, limpeza, objetos de menor peso sobre objetos de maior peso, caminhos e acessos a equipamentos desobstruídos).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Extintores	Verificação dos extintores e respetiva sinalização (estado geral, validade, sinalização, pressão e altura máxima 1,20 mt.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lavagem, Jet Wash e Aspiração					
Arrumação e Limpeza	Verificação da correta arrumação (zona de arrumação em casotos e edifícios técnicos, caminhos e acessos a equipamentos desobstruídos).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fugas e Derrames	Verificação visual de ausência de fugas, derrames e odores a Combustíveis em Jet Wash (edifícios técnicos).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Paragem de Emergência	Existem Botões de paragem de emergência na Máquina de Lavar, Aspiradores e Jet Wash (existem e funcionam em todos os equipamentos e estão identificados).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Equipamentos	Verificação visual do estado dos equipamentos (mangueiras e pistolas de Jet Wash em bom estado).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	