

Usos: Combustível
PERIGOS
Classificação CLP/GHS – PALAVRA SINAL: PERIGO
INCÊNDIO/EXPLOSÃO: Líquido Inflamável Categoria 1
 • H224 Líquido e vapor extremamente inflamável

Perigo para a saúde

- **Carc. 1B, H350. Pode provocar o cancro**
- **Muta. 1B H340 Pode provocar anomalias genéticas**
- **Repr. 2 H361fd - Suspeito de afetar a fertilidade. Suspeito de afetar o nascituro.**
- **Asp. Tox. 1, H304** Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
- **STOT SE 3, H336;** Pode provocar sonolência ou vertigens.
- **Skin Irrit. 2, H315** Provoca irritação cutânea


Ambiente
Aquatic Chronic 2, H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

Manipulação:

Ponto de inflamação < 21°C – Pode formar misturas explosivas com o ar. Evitar chamas, não produzir chispas. Movimentar o produto, sempre que possível, em circuito fechado. Os vapores, menos pesados que o ar, acumulam-se em pontos baixos e pouco ventilados. Colocar-se do lado do vento para evitar inalação de vapores.

Equipamentos elétricos e iluminação à prova de explosão. Evitar a geração de cargas electroestáticas, garantindo ligação equipotencial (à terra), dos equipamentos de movimentação e trasfega.

PROTECÇÃO INDIVIDUAL

- Luvas impermeáveis e resistentes a hidrocarbonetos.
- Calçado de segurança ante estático e resistente a hidrocarbonetos.
- Em caso de derrame, fuga, manipulação em espaços fechados não ventilados ou incêndio do produto, utilizar protecção facial combinada com protecção respiratória.


PRIMEIROS SOCORROS

	Contacto com os olhos: Lavar durante 15 minutos no mínimo. Se verificar persistência dos sintomas de irritação recorrer imediatamente ao médico.	
	Contacto com a pele: Lavar a superfície da pele afectada abundantemente com água e sabão. Posteriormente aplicar creme hidratante. <ul style="list-style-type: none"> • No caso de contacto significativo, evitar fontes de ignição e após encharcamento com água para evitar riscos associados à electricidade estática remover o vestuário contaminado. 	
	Em caso de ingestão: NÃO PROVOCAR O VÓMITO <ul style="list-style-type: none"> • Se existir suspeitas de aspiração para os pulmões quer directa quer indirectamente por consequência de vómito recorrer a assistência médica imediatamente. (consultar ficha de dados de segurança). • Em caso de problemas respiratórios devido a uma exposição excessiva de vapores Remover a pessoa da atmosfera contaminada para o ar fresco. Recorrer a assistência médica se a respiração continuar com dificuldade • SOLICITAR IMEDIATAMENTE ATENÇÃO MÉDICA EM TODOS OS CASOS ANTERIORES 	

EM CASO DE EMERGÊNCIA – DERRAME / INCÊNDIO

	DERRAME: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se possível, fechar fonte de alimentação do derrame (bomba/válvula de cisterna). Desligar todas as fontes de alimentação eléctrica, não permitir ignição de veículos. ▪ Colocar-se do lado do vento e utilizar protecção respiratória adequada. ▪ Conter o derrame com barreiras ou areia. Cobrir o derrame com espuma. Colocar os resíduos resultantes da recolha em recipientes fechados e tratá-los como resíduo perigoso. INCÊNDIO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Agentes extintores - Pó químico seco BC ou ABC, CO₂, Água e espuma, ou spray de água. <p style="text-align: center;">NÃO APLICAR jactos de água directamente sobre o produto a arder</p>	
--	---	--