

REGISTO DE AÇÕES EM EXERCÍCIO / SIMULACRO DE EMERGÊNCIA

Posto de Abastecimento:			
Nº de Concessão:		Zona:	Data:
Responsável do Posto de Abastecimento:			
Selecionar um tipo de Simulacro e realizar em conjunto com os Colaboradores as ações indicadas. Registrar a execução com:			<input checked="" type="checkbox"/>
1. - ACIDENTE PESSOAL	Avalie a situação analisando possíveis riscos ainda existentes e averigue o número e situação de pessoas acidentadas. Examinar a pessoa acidentada averiguando o seu estado geral e observando possíveis feridas, fraturas ou queimaduras		<input type="checkbox"/>
	Comunicar com o número geral de emergência 112 seguindo as indicações constantes na Lista de Telefones de Emergência		<input type="checkbox"/>
	A menos que seja absolutamente necessário não deve mover a pessoa acidentada até que se conheça a sua lesão e se tenham administrado os primeiros socorros. No caso de necessidade, colocar a pessoa acidentada em posição lateral de segurança.		<input type="checkbox"/>
	Abrigar e tranquilizar a pessoa acidentada.		<input type="checkbox"/>
	Não dar de beber à pessoa acidentada		<input type="checkbox"/>
	Comunicar ao responsável do posto de abastecimento		<input type="checkbox"/>
	Comunicar à Direção de Rede da CEPISA, e à Direção da empresa exploradora		<input type="checkbox"/>
	Efetuar o Registo de Ocorrência e enviar à Direção de Rede da CEPISA e à Direção da empresa exploradora		<input type="checkbox"/>
2. - ODOR A COMBUSTÍVEL	Não realizar nenhuma operação que possa produzir chispa (por ex. acender ou apagar luzes, fumar ou acender fogo, ligar motores, dar golpes ou friccionar objetos metálicos, etc.), até comprovar a ausência de atmosfera explosiva		<input type="checkbox"/>
	Ventilar adequadamente a zona onde se deteta o odor		<input type="checkbox"/>
	Investigar a procedência da emissão		<input type="checkbox"/>
	Comunicar ao responsável do posto de abastecimento		<input type="checkbox"/>
	Atender prioritariamente qualquer reclamação dos vizinhos do posto referente a odores a gasolina, comunicando imediatamente esta circunstância à Direção de Rede da CEPISA		<input type="checkbox"/>
	Efetuar o Registo de Ocorrência e enviar à Direção de Rede da CEPISA e à Direção da empresa exploradora		<input type="checkbox"/>
3. - EXPLOÇÃO	Dar o alarme		<input type="checkbox"/>
	Cortar a alimentação elétrica geral da posto, utilizando o interruptor da consola ou do quadro elétrico externo do posto		<input type="checkbox"/>
	Avaliar a situação analisando possíveis riscos existentes		<input type="checkbox"/>
	Averiguar se existem pessoas acidentadas. Em caso afirmativo atuar segundo se indica neste capítulo no ponto Acidente Pessoal deste manual, averiguando o seu estado geral e observando possíveis fraturas, feridas ou queimaduras		<input type="checkbox"/>
	Comunicar com o número geral de emergência 112 seguindo as indicações constantes na Lista de Telefones de Emergência		<input type="checkbox"/>
	Se em consequência da explosão se tiver produzido um incêndio, atuar segundo se indica neste capítulo no ponto Incêndio deste manual		<input type="checkbox"/>
	Fechar o Posto de Abastecimento		<input type="checkbox"/>
	Reavaliar a situação analisando possíveis riscos ainda existentes		<input type="checkbox"/>
	Comunicar ao responsável do posto de abastecimento		<input type="checkbox"/>
		Efetuar o Registo de Ocorrência e enviar à Direção de Rede da CEPISA e à Direção da empresa exploradora	

REGISTO DE AÇÕES EM SIMULACRO DE EMERGÊNCIA

Posto de Abastecimento:		
Nº de Concessão:		Zona:
Responsável do Posto de Abastecimento:		Data:
Selecionar um tipo de Simulacro e realizar em conjunto com os Colaboradores as ações indicadas. Registrar a execução com:		<input checked="" type="checkbox"/>
4. - INCÊNDIO	Dar o alarme	<input type="checkbox"/>
	Cortar a alimentação elétrica geral da posto, utilizando o interruptor da consola ou do quadro elétrico externo do posto	<input type="checkbox"/>
	Utilizar extintores, se por este meio se estima possível apagar o fogo sem assumir riscos desnecessários. Não utilize água sobre um combustível a arder, nem em presença de corrente elétrica.	<input type="checkbox"/>
	Se for seguro, atacar o foco de incêndio dirigindo o jacto do agente extintor para a base das chamas	<input type="checkbox"/>
	No caso de não conseguir extinguir o fogo, é necessário comunicar com o número de emergência 112 (seguindo as indicações constantes na Lista de Telefones de Emergência) e tratar de evitar a expansão do mesmo, afastando os produtos combustíveis do seu alcance	<input type="checkbox"/>
	Afastar as pessoas e veículos da zona de perigo	<input type="checkbox"/>
	Comunicar ao responsável do posto de abastecimento	<input type="checkbox"/>
	Efetuar o Registo de Ocorrência e enviar à Direção de Rede da CEPSA e à Direção da empresa exploradora	<input type="checkbox"/>
5. - ACIDENTE POR COLISÃO	Avalie a situação analisando possíveis riscos ainda existentes	<input type="checkbox"/>
	Averigue se existem pessoas acidentadas. Em caso afirmativo, atuar como se indica no ponto Acidente Pessoal deste manual	<input type="checkbox"/>
	Isolar e sinalizar a zona mantendo afastadas as pessoas e veículos até que a situação esteja controlada	<input type="checkbox"/>
	Se as bombas de abastecimento ou elementos com instalação elétrica forem afetadas, cortar o fornecimento de energia. Assegurar a inspeção prévia para certificar a sua operacionalidade	<input type="checkbox"/>
	Em caso de derrame de combustível, corte o fornecimento de energia elétrica e proceda como se indica no ponto Derrame durante o abastecimento deste manual	<input type="checkbox"/>
	Preparar extintores para o caso de utilização urgente	<input type="checkbox"/>
	Comunicar com o número geral de emergência 112 seguindo as indicações constantes na Lista de Telefones de Emergência	<input type="checkbox"/>
	Comunicar ao responsável do posto de abastecimento	<input type="checkbox"/>
6. - ROUBO / FURTO / VANDALISMO	Efetuar o Registo de Ocorrência e enviar à Direção de Rede da CEPSA e à Direção da empresa exploradora	<input type="checkbox"/>
	Manter a calma. Fazer só o que lhe indiquem e com movimentos lentos. Não tente fugir	<input type="checkbox"/>
	Não oferecer resistência	<input type="checkbox"/>
	Entregar tudo o que lhe for pedido. Caso não possa satisfazer o que lhe pedem explique o motivo	<input type="checkbox"/>
	Informar o assaltante da presença de outras pessoas no posto e de qualquer movimento que precise fazer	<input type="checkbox"/>
	Utilizar o botão de alerta de assalto.	<input type="checkbox"/>
	Solicitar ambulância se necessário socorrer pessoas afetadas	<input type="checkbox"/>
	Comunicar ao responsável do posto de abastecimento	<input type="checkbox"/>
	Comunicar com o número geral de emergência 112 seguindo as indicações constantes na Lista de Telefones de Emergência	<input type="checkbox"/>
	Não tocar em objetos situados na zona onde se produziu o roubo / furto. Preparar uma lista dos objetos roubados	<input type="checkbox"/>
	Solicitar aos clientes que tenham presenciado, a sua colaboração para prestar declarações	<input type="checkbox"/>
	Formalizar a denuncia à polícia, solicitando cópia da mesma	<input type="checkbox"/>
Não fornecer quaisquer informações sobre o ocorrido, exceto às autoridades	<input type="checkbox"/>	
Efetuar o Registo de Ocorrência e enviar à Direção de Rede da CEPSA e à Direção da empresa exploradora	<input type="checkbox"/>	

REGISTO DE AÇÕES EM SIMULACRO DE EMERGÊNCIA

Posto de Abastecimento:			
Nº de Concessão:		Zona:	Data:
Responsável do Posto de Abastecimento:			
Selecionar um tipo de Simulacro e realizar em conjunto com os Colaboradores as ações indicadas. Registrar a execução com:			<input checked="" type="checkbox"/>
7. - QUEBRAS E FUGAS DE COMBUSTÍVEL	Confirme diariamente a eventual existência de quebras no Livro de Tanques		<input type="checkbox"/>
	Controle diariamente os stocks de combustíveis nos reservatórios		<input type="checkbox"/>
	Comprove regularmente a inexistência de água nos tanques de combustíveis		<input type="checkbox"/>
	Chamar urgentemente a empresa de manutenção autorizada		<input type="checkbox"/>
	Em caso de fuga de produto, colocar fora de serviço as bombas referentes a esse produto		<input type="checkbox"/>
	Isolar e sinalizar a zona mantendo afastadas as pessoas e veículos até a situação estar controlada		<input type="checkbox"/>
	Se o derrame alcançar a via de circulação ou rede de esgotos, avisar de imediato as autoridades (número de emergência 112).		<input type="checkbox"/>
	Comunicar ao responsável do posto de abastecimento		<input type="checkbox"/>
	Efetuar o Registo de Ocorrência e enviar à Direção de Rede da CEPISA e à Direção da empresa exploradora		<input type="checkbox"/>
8. - DERRAME DURANTE A DESCARGA DE CISTERNA	Cortar a fonte de abastecimento do combustível		<input type="checkbox"/>
	Cortar o fornecimento elétrico		<input type="checkbox"/>
	Preparar extintores para utilização de emergência		<input type="checkbox"/>
	Confinar o derrame mediante o emprego de material absorvente		<input type="checkbox"/>
	Evitar que o derrame alcance a rede de esgotos e águas pluviais. Se tal acontecer avise imediatamente a Proteção Civil		<input type="checkbox"/>
	Isolar e sinalizar a zona mantendo afastadas as pessoas e veículos até a situação estar controlada		<input type="checkbox"/>
	Caso se justifique pondere o encerramento do posto de abastecimento		<input type="checkbox"/>
	Recolher o produto derramado		<input type="checkbox"/>
	Se o derrame alcançar a via de circulação ou rede de esgotos, avisar de imediato as autoridades (número de emergência 112).		<input type="checkbox"/>
	Recolher os materiais absorventes e outros materiais contaminados e armazenar em contentores herméticos em zona segura		<input type="checkbox"/>
	Recolher os materiais absorventes e outros materiais contaminados e armazenar em contentores herméticos em zona segura		<input type="checkbox"/>
	Comunicar ao responsável do posto de abastecimento		<input type="checkbox"/>
Efetuar o Registo de Ocorrência e enviar à Direção de Rede da CEPISA e à Direção da empresa exploradora		<input type="checkbox"/>	
9. - DERRAME DURANTE O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	Cortar a fonte de abastecimento do combustível		<input type="checkbox"/>
	Se necessário colocar fora de serviço a bomba onde ocorreu o derrame		<input type="checkbox"/>
	Tapar e fechar o depósito do veículo		<input type="checkbox"/>
	Isolar e sinalizar a zona mantendo afastadas as pessoas e veículos até a situação estar controlada		<input type="checkbox"/>
	Se alguém for salpicado com combustível prestar-lhe a necessária ajuda		<input type="checkbox"/>
	Limpar o combustível derramado sobre o veículo		<input type="checkbox"/>
	Cobrir com material absorvente o combustível espalhado no solo		<input type="checkbox"/>
	Afastar o veículo do derrame. Empurre o veículo, nunca ligue o motor		<input type="checkbox"/>
	Recolher os materiais absorventes e outros materiais contaminados e armazenar em contentores herméticos em zona segura		<input type="checkbox"/>
	Efetuar o Registo de Ocorrência e enviar à Direção de Rede da CEPISA e à Direção da empresa exploradora		<input type="checkbox"/>

REGISTO DE AÇÕES EM SIMULACRO DE EMERGÊNCIA

Posto de Abastecimento:		
Nº de Concessão:		Zona:
Responsável do Posto de Abastecimento:		
Selecionar um tipo de Simulacro e realizar em conjunto com os Colaboradores as ações indicadas. Registrar a execução com:		<input checked="" type="checkbox"/>
10. - CONTAMINAÇÃO DE PRODUTO	Se for detetada a contaminação durante a descarga, parar imediatamente todas as operações relacionadas com o tanque onde se produziu a contaminação	<input type="checkbox"/>
	No caso de suposta contaminação de água no combustível informe o responsável do posto de abastecimento de forma a despistar esta causa	<input type="checkbox"/>
	No caso de contaminação por troca de tipo de combustível no veículo do cliente alertar que não deve ligar o motor e auxiliar a empurrar o veículo para fora da zona de abastecimento	<input type="checkbox"/>
	Tomar nota da identificação dos veículos e dos condutores	<input type="checkbox"/>
	Sempre que se confirme uma contaminação colocar fora de serviço as bombas e os produtos afetados	<input type="checkbox"/>
	Comunicar ao responsável do posto de abastecimento	<input type="checkbox"/>
	Efetuar o Registo de Ocorrência e enviar à Direção de Rede da CEPISA e à Direção da empresa exploradora	<input type="checkbox"/>
11. - AMEAÇA DE BOMBA	Advertir os clientes e a equipa para abandonarem a área do posto de abastecimento	<input type="checkbox"/>
	Comunicar à polícia	<input type="checkbox"/>
	Desligar o fornecimento elétrico	<input type="checkbox"/>
	Fechar e evacuar o posto de abastecimento	<input type="checkbox"/>
	Comunicar com o número geral de emergência 112 seguindo as indicações constantes na Lista de Telefones de Emergência	<input type="checkbox"/>
	Não tocar em nenhum objeto ou pacote suspeito	<input type="checkbox"/>
	Comunicar à Direção de Rede da CEPISA e à Direção da empresa exploradora.	<input type="checkbox"/>
	Comunicar ao responsável do posto de abastecimento	<input type="checkbox"/>
Efetuar o Registo de Ocorrência e enviar à Direção de Rede da CEPISA e à Direção da empresa exploradora	<input type="checkbox"/>	
12. - DESORDEM OU DISTÚRBO CIVIL	Advertir os clientes e a equipa para abandonarem a área do posto de abastecimento	<input type="checkbox"/>
	Comunicar à polícia	<input type="checkbox"/>
	Desligar o fornecimento elétrico	<input type="checkbox"/>
	Fechar e evacuar o posto de abastecimento	<input type="checkbox"/>
	Comunicar com o número geral de emergência 112 seguindo as indicações constantes na Lista de Telefones de Emergência	<input type="checkbox"/>
	Tente não se envolver, mas atenda a qualquer pedido, dentro do razoável	<input type="checkbox"/>
	Comunicar ao responsável do posto de abastecimento	<input type="checkbox"/>
	Comunicar à Direção de Rede da CEPISA e à Direção da empresa exploradora	<input type="checkbox"/>
Efetuar o Registo de Ocorrência e enviar à Direção de Rede da CEPISA e à Direção da empresa exploradora	<input type="checkbox"/>	
13. - CATÁSTROFE NATURAL	Observar a situação antes de intervir, analisar os riscos existentes e averiguar o número, bem como, a situação das pessoas acidentadas. Se existirem acidentados, atuar como se indica no ponto Acidentes Pessoais	<input type="checkbox"/>
	Observar a situação antes de intervir, analisar os riscos existentes averiguar os danos materiais como fugas de combustíveis, estabilidade de equipamentos ou edifícios	<input type="checkbox"/>
	Desligar o fornecimento elétrico e fechar o posto de abastecimento	<input type="checkbox"/>
	Isolar e sinalizar a zona mantendo afastadas as pessoas e veículos até a situação estar controlada	<input type="checkbox"/>
	Comunicar com o número geral de emergência 112 seguindo as indicações constantes na Lista de Telefones de Emergência	<input type="checkbox"/>
	Comunicar ao responsável do posto de abastecimento	<input type="checkbox"/>
	Efetuar o Registo de Ocorrência e enviar à Direção de Rede da CEPISA e à Direção da empresa exploradora	<input type="checkbox"/>

REGISTO DE AÇÕES EM SIMULACRO DE EMERGÊNCIA

Posto de Abastecimento:		
Nº de Concessão:		Zona:
Responsável do Posto de Abastecimento:		Data:
Selecionar um tipo de Simulacro e realizar em conjunto com os Colaboradores as ações indicadas. Registrar a execução com:		<input checked="" type="checkbox"/>
14. - INUNDAÇÃO	Ao primeiro indício de inundação no posto, feche as bombas utilizando o interruptor da consola ou do quadro externo dos bombeiros	<input type="checkbox"/>
	Isolar e sinalizar a zona mantendo afastadas as pessoas e veículos até a situação estar controlada	<input type="checkbox"/>
	Comunicar com o número geral de emergência 112 seguindo as indicações constantes na Lista de Telefones de Emergência	<input type="checkbox"/>
	Se for possível assegure-se que todos os tubos de enchimento de combustível estão fixos e as tampas das réguas de sonda bem apertadas e fechadas	<input type="checkbox"/>
	Se for possível retire todos os stocks de materiais e equipamentos para prateleiras mais altas	<input type="checkbox"/>
	Verificar e informar a Proteção Civil, caso exista sobrenchimento e saída para o exterior de produto combustível dos tanques e/ ou separador de hidrocarbonetos	<input type="checkbox"/>
	Comunicar ao responsável do posto de abastecimento	<input type="checkbox"/>
	Efetuar o Registo de Ocorrência e enviar à Direção de Rede da CEPSA e à Direção da empresa exploradora	<input type="checkbox"/>
15. - VEÍCULO EM CHAMAS	Assegure-se de que todos os ocupantes estão fora do veículo	<input type="checkbox"/>
	Se for seguro, ajude o condutor a empurrar o veículo para longe das bombas e dos reservatórios, sem ligar o motor	<input type="checkbox"/>
	Se o fogo tiver origem no compartimento do motor, faça com que o condutor solte o trinco do capot e dirija o jacto do extintor pelo espaço criado. Não abra o capot pois deixará entrar mais ar, o que alimentará o incêndio	<input type="checkbox"/>
	Combata o fogo com os extintores disponíveis. Mantenha o vento pelas suas costas. Permaneça longe do fumo pois este pode matar	<input type="checkbox"/>
	Comunicar com o número geral de emergência 112 seguindo as indicações constantes na Lista de Telefones de Emergência	<input type="checkbox"/>
	Isolar e sinalizar a zona mantendo afastadas as pessoas e veículos até a situação estar controlada	<input type="checkbox"/>
	Preste auxílio às vítimas caso existam	<input type="checkbox"/>
	Comunicar à Direção de Rede da CEPSA e à Direção da empresa exploradora	<input type="checkbox"/>
	Comunicar ao responsável do posto de abastecimento	<input type="checkbox"/>
Efetuar o Registo de Ocorrência e enviar à Direção de Rede da CEPSA e à Direção da empresa exploradora	<input type="checkbox"/>	
16. - VESTUÁRIO EM CHAMAS	Feche imediatamente as bombas utilizando o interruptor de emergência da consola ou do quadro elétrico externo do posto	<input type="checkbox"/>
	Coloque a pessoa no chão, com a zona queimada virada para cima. Seja firme pois acidentado terá tendência para entrar em pânico	<input type="checkbox"/>
	Apague as chamas existentes com uma manta ignifuga ou um artigo semelhante, enrolando-o bem junto ao corpo, começando no ponto mais próximo da cabeça. Não role a pessoa no chão	<input type="checkbox"/>
	Arrefeça todas as partes queimadas do corpo, encharcando suavemente com água fria	<input type="checkbox"/>
	Não retire o vestuário queimado que tenha aderido à pele do acidentado, nem aplique creme ou loções nas queimaduras	<input type="checkbox"/>
	Não mova a pessoa ferida a menos que seja para a retirar de qualquer situação de perigo	<input type="checkbox"/>
	Isolar e sinalizar a zona mantendo afastadas as pessoas e veículos até a situação estar controlada	<input type="checkbox"/>
	Comunicar com o número geral de emergência 112 seguindo as indicações constantes na Lista de Telefones de Emergência	<input type="checkbox"/>
	Comunicar ao responsável do posto de abastecimento	<input type="checkbox"/>
Efetuar o Registo de Ocorrência e enviar à Direção de Rede da CEPSA e à Direção da empresa exploradora	<input type="checkbox"/>	

REGISTO DE AÇÕES EM SIMULACRO DE EMERGÊNCIA

Posto de Abastecimento:			
Nº de Concessão:		Zona:	Data:
Responsável do Posto de Abastecimento:			
Selecionar um tipo de Simulacro e realizar em conjunto com os Colaboradores as ações indicadas. Registrar a execução com:			<input checked="" type="checkbox"/>
17. - CONTAMINAÇÃO DE PRODUTO	Antes do início de quaisquer trabalhos nos postos deve garantir que são cumpridas as normas de segurança. Caso contrário, não deve autorizar o início dos trabalhos		<input type="checkbox"/>
	Caso verifique que os trabalhos não estão a cumprir as normas de segurança, deve solicitar ao empreiteiro a sua suspensão. Os trabalhos só serão retomados após repostas as condições de segurança		<input type="checkbox"/>
	Comunicar à Direção de Rede da CEPISA, e à Direção da empresa exploradora		<input type="checkbox"/>
	Comunicar ao responsável do posto de abastecimento		<input type="checkbox"/>
	Efetuar o Registo de Ocorrência e enviar à Direção de Rede da CEPISA e à Direção da empresa exploradora		<input type="checkbox"/>